


Anschluss: 3Ph+N+E => 380V...440V/50-60Hz

- Komponentenliste:  
 F1 Sicherung F2A  
 F2 Überlastschutz M7,6-10A  
 H1 Kontrollleuchte - Betrieb  
 Q1 Schütz 7,5kW Uc:100..250V/50-60Hz  
 S1 Hauptschalter  
 S2 Not-Halt  
 S3 Stopp-Taster  
 S4 Start-Taster  
 X1 Reihenklennen Anschluss

				Tag	Name	Bezeichnung
				Bearb.	11.03.22	
				Gepr.		
				 <b>KLINGER BORN</b>		ZgNr.
Ind.	Änderung	Tag	Name			e_00980023